



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-12-220

г. Санкт-Петербург,
ул. Трефолева, д. 43

19 апреля 2019 г.

11 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 21.02.2019 г. № 2-12-220, изданного начальником ОНДПР Кировского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремовым Кириллом Викторовичем, была проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского сада, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, Огородный пер., д. 11, лит. А, пом. 9-Н.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 49 Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, Огородный пер., д. 11, лит. А, пом. 9-Н, ИНН: 7805145234, ОГРН: 10278027527.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Даты и время проведения проверки:

« 12 » апреля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

« 19 » апреля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 2 дня (4 часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий ГБДОУ детского сада № 49 Кировского района Санкт-Петербурга Григорьева
Наталья Владимировна 12.04.2019г. в 10 часов 00 минут

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« --- » ----- 20 --- г. № б/н

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Мареева Наталья Валерьевна – старший инспектор
отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Кировского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу,

(экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (-а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

При проведении проверки присутствовали: заведующий ГБДОУ детского сада № 49 Кировского района Санкт-Петербурга Григорьева Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детского сада № 49 Кировского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, Огородный пер., д. 11, лит. А, пом. 9-Н.

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: Отчёт по оценке пожарного риска на объекте Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Огородный, д. 11, лит. А, пом. 9-Н, выполненный ООО «ПОЖЭКСПЕРТ», свидетельство об аккредитации № 63-АК/В-00014

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, Огородный пер., д. 11, лит. А, пом. 9-Н

В ходе проведения проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

С сотрудниками учреждения проведен инструктаж по пожарной безопасности, а также тренировка по эвакуации в случае возникновения пожара.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: нет.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Мареева Наталья Валерьевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

« 19 » апреля 20 19 г.

(подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий ГБДОУ детского сада № 49 Кировского района Санкт-Петербурга Григорьева Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » апреля 20 19 г.

(подпись)



Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Дата и время проведения проверки
« 12 » апреля 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Объем проведенной проверки: 2 дня 11 часов

С расторжением о проведении проверки ознакомлены:
Заведующий ГБДОУ детского сада № 49 Кировского района Санкт-Петербурга Григорьева Наталья Владимировна 12.04.2019г. в 10 часа 00 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
« --- » --- 20 --- г. № 0/0

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Мареева Наталья Валерьевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.